


安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺关岭石油分公司关岭顶云火车站二号加油站安全现状	项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限	
项目类别	安全评价	报告提交时间	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺
	梁晓容	1700000000301763	机械
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化
	周中福	S011053000110203001676	安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李治友、梁晓容	2023.6.25 现场勘查	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)	
安全评价项目简介	<p>本项目设 SF 双层储油罐 4 个, 其中车用柴油油罐 30m³ 一个, 92# 汽油油罐 30m³ 一个, 95# 汽油油罐 30m³ 一个, 98# 汽油油罐 30m³ 一个 (因市场原因, 本加油站未进 98# 汽油, 该储罐处于备用状态), 油罐储存总容积为 120m³, 柴油折半计算后为加油站总容积为: 105m³, 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油站的等级划分, 该加油站属于二级加油站。</p> <p>结论: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求, 对中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司关岭顶云火车站二号加油站进行了定性、定量评价, 评价结论为: 中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司关岭顶云火车站二号加油站总体安全现状符合安全经营要求。</p>		

评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油
----------	-------------------

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



加油站全景



评价师现场照片（左到右：项目负责人李治友、加油站人员、评价师梁晓容）