安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司长昆西站加油加气站（加油部分）安全现状</td><td>项目规模</td><td>一级加油加气合建站</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td>化学原料、化学品及医药制药业</td><td colspan="2">合同期限</td><td></td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>安全评价</td><td colspan="2">报告提交时间</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>评价师姓名</td><td colspan="2">证书编号</td><td>专业</td></tr>
<tr><td>李治友</td><td colspan="2">1600000000201087</td><td>火工及化工工艺</td></tr>
<tr><td>何梅</td><td colspan="2">S011053000110193002354</td><td>电气</td></tr>
<tr><td>梁晓容</td><td colspan="2">1700000000301763</td><td>机械</td></tr>
<tr><td>周中福</td><td colspan="2">S011053000110203001676</td><td>安全工程</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>周永全</td><td colspan="2">S011053000110192003044</td><td>化工</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>罗　蔚</td><td colspan="2">S011044000110191001016</td><td>化工</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>杨胜云</td><td colspan="2">1600000000301400</td><td>电气自动化</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="3">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td>李治友、梁晓容</td><td colspan="3">2023.3.9 现场勘查</td></tr>
<tr><td>现场勘验照片</td><td colspan="3">（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="4">本加油加气站加油部分设加油岛 6 座，设 2 台双枪单油品潜油泵加油机和 4 台四枪双油品潜油泵加油机；设 2 具 30m³SF 双层柴油油罐和 2 具 30m³SF 双层汽油油罐，总罐容为 120m³，折合油罐总容积为 90m³。加气部分设加气岛 3 座，设 2 台双枪 CNG 加气机，1 台单枪 LNG 加气机，设有 60m³ LNG 地下卧式储罐一座，设有 6m³ CNG 固定储气瓶组。《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油加气站的等级划分，该加油加气站属于一级加油加气站。
结论：根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司长昆西站加油加气站（加油部分）进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司长昆西站加</td></tr>
</table>

	油加气站（加油部分）总体安全现状符合安全经营要求。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油、LNG、CNG

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

评价师现场照片（加油站陪同人员评价师梁晓容、项目负责人李治友）