

安全评价业务网上公开信息表


机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站新增充电桩安全现状	项目规模	三级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限	
项目类别	安全评价	报告提交时间	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺
	吴仲举	1600000000 301505	工业电气自动化
	梁晓容	1700000000301763	机械/化工
	周中福	S011053000110203001676	安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李治友、梁晓容	2023.6.10 现场勘查	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>该加油站成立于2017年2月23日，于2023年3月1日更新了营业执照，企业类型为：外商投资企业分公司，负责人张吉锐。本站现配置职工作人员9人。现有SF双层储油罐4个；：车用柴油储罐30m³两个，92#汽油储罐30m³一个，95#汽油储罐30m³一个，柴油折半计总容积为90m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于三级加油站。</p> <p>结论：根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规</p>		

	章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站增加充电桩后进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站符合安全经营要求。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



充电作业区



评价师现场照片（从左到右：项目负责人李治友、评价师梁晓容）