

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中海油贵州销售有限公司铜仁市帽子坡东加油站建设项目安全条件评价		项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		化学工程与工艺
	何梅	S011053000110193002354		电气
	梁晓蓉	1700000000301763		机械
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	1600000000201087		化工技术
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	梁晓蓉、谭龙梅	现场勘查		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)		
安全评价项目简介	<p>本加油站设 SF 双层储油罐 4 个, 其中 0#柴油油罐 30m<sup>3</sup> 一个; 92#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 两个; 95#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 一个, 加油站油罐储存总容积为 120m<sup>3</sup>, 柴油折半计算后为加油站总容积为: 105m<sup>3</sup>, 属于二级加油站。</p> <p>结论: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求, 对中海油贵州销售有限公司铜仁市帽子坡东加油站建设项目进行了定性、定量评价, 评价结论为: 中海油贵州销售有限公司铜仁市帽子坡东加油站建设项目采用的工艺成熟, 技术安全可靠, 符合安全经营的要求; 项目选址和总体布局能符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求; 中海油贵州销售有限公司铜仁市帽子坡东加油站建设项目安全条件符合国家相关法律、法规、标准及规范的要求。</p>			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为: 汽油、柴油			

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。





东侧空地及林地



评价师现场照片（评价师梁晓容、项目负责人谭龙梅）