

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	重庆中油益川能源有限公司李家湾加油站安全现状评价		项目规模	汽油 90m ³ ；柴油 60m ³ ； 二级加油站
业务范围	安全评价	合同期限	2023 年 10 月到 2023 年 12 月	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023 年 11 月	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	王 林	1800000000201352	二级	
	杨 霞	1700000000301706	三级	
	张春燕	1700000000301743	三级	
	周中福	S01105300011020300 1676	三级	
报告审核人	周永全	S01105300011019200 3044	二级	
技术负责人	罗 蔚	S01104400011019100 1016	一级	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	三级	
安全评价项目 现场开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	王林、杨霞	2023 年 10 月 20 日		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见 附页）		
安全评价项目简介	<p>重庆中油益川能源有限公司李家湾加油站位于重庆市永川区何埂镇花园村坪上村民小组 120 号。许可经营范围为零售汽油、柴油。李家湾加油站设有 4 个 FF 型双层储油罐，其中 25m³ 92#汽油储罐 2 个、25m³ 95#汽油储罐 1 个、30m³ 0#柴油储罐 1 个，合计总容积为 90m³（柴油储罐容积折半）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站等级划分的规定，李家湾加油站为三级加油站。重庆中油益川能源有限公司李家湾加油站位于重庆市永川区何埂镇花园村坪上村民小组 120 号。李家湾加油站东侧、西侧和北侧堡坎下是田地；西侧围墙外设有架空电力线杆；南侧是港桥大道，加油站进出口侧上方有架空通信线跨越。加油站上方无架空电力线和通信线跨越，四周均无甲乙类生产厂房、仓库，无铁路及其他重要公共建筑物。</p>			

评价项目其他信息	主要经营的危险化学品：汽油、柴油
----------	------------------

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

左：杨霞 右：王林

