

## 安全评价业务网上公开信息表

|                |   |                             |      |             |
|----------------|---|-----------------------------|------|-------------|
| 机构名称           | 贵州昊华工程技术有限公司  |                             | 资质证号 | APJ-(黔)-011 |
| 项目名称           | 中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司宁谷加油站  |                             | 项目规模 | 三级加油站       |
| 业务范围           | 化学原料、化学品及医药制造业  | 合同期限                        |      |             |
| 项目类别           | 安全评价  | 报告提交时间                      |      |             |
| 安全评价项目组及报告编写成员 | 评价师姓名   | 证书编号                        |      | 专业          |
|                | 任欢欢   | S011053000110202001940      |      | 化工工艺        |
|                | 梁晓容   | 1700000000301763            |      | 机械/化工       |
|                | 何梅  | S011053000110193002354      |      | 电气工程及其自动化   |
|                | 周中福   | S011053000110203001676      |      | 安全工程        |
|                | 覃丹  | S011044000110192002696      |      | 冶金工程        |
| 报告审核人          | 周永全   | S011053000110192003044      |      | 化工          |
| 技术负责人          | 罗蔚  | S011044000110191001016      |      | 化工          |
| 过程控制负责人        | 杨胜云   | 1600000000301400            |      | 电气自动化       |
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘验人员  | 勘验时间及任务                     |      |             |
|                | 任欢欢、梁晓容   | 2023.8.20 现场勘查              |      |             |
|                | 现场勘验照片  | (至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页) |      |             |
| 安全评价项目简介       | <p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司宁谷加油站位于贵州省安顺市西秀区宁谷镇, 企业法定代表人: 张吉锐, 本加油站主要从事车用柴油及车用汽油的销售。本站配置职工作人员 6 人。本项目设 SF 储油罐 3 个, 其中车用柴油油罐 30m<sup>3</sup> 一个; 92#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 一个, 95#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 一个, 加油站油罐储存总容积 90m<sup>3</sup>, 柴油折半计算后为加油站总容积为: 75m<sup>3</sup>, 根据《汽车加油加气加氢站技术标</p> |                             |      |             |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>准》(GB50156-2021)对加油站的等级划分,本加油站属于三级加油站。</p> <p>本加油站已获得安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证:黔安应危化经字【2022】000061号(于2023年10月24日到期);已获得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第52030014号(于2026年11月25日到期)。</p> <p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司宁谷加油站设有卸油、加油油气回收系统,设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪等。</p> <p>结论:根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求,对中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司宁谷加油站增加充电桩后进行了定性、定量评价,评价结论为:中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司宁谷加油站符合安全经营要求。</p> |
| <p>评价项目其他信息</p> | <p>主要经营的危险化学品为:汽油、柴油</p>   |

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（左项目负责人任欢欢、中加油站站长、评价师覃丹）



评价师现场照片（左项目负责人任欢欢、中加油站站长、右评价师梁晓容）