

安全评价业务网上公开信息表


机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司天龙加油站新增尿素加注机安全现状		项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	赵彪	1700000000301705		过程装备与控制工程
	梁晓容	1700000000301763		机械/化工
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、梁晓容	2023.1.31 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>本加油站设 SF 埋地储油罐 4 个，其中车用柴油油罐 50m³ 两个；92#汽油油罐 50m³ 一个，95#汽油油罐 50m³ 一个；加油站油罐储存总容积 200m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：150m³，属于二级加油站。该加油站于 2022 年 10 月 26 日在更换了安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（黔安开危化经字【2022】000062）（有效期为 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日）；于 2022 年 11 月 2 日由安顺市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 52030109 号（有效期为 2021 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 25 日）。加油站设置有一台柴油尾气净化液加注机，位于最外排加油机的两台加油机之间，柴油尾气净化液即车用尿素，主要成分为尿素，不属于危险化学品，且尿素加注机各电机及接线盒均采用了防爆电机及防爆接线盒。</p> <p>结论：根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标</p>			

	准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司天龙加油二站新增尿素加注机后进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司天龙加油二站总体安全现状符合安全经营要求。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（左到右：评价师梁晓容、加油站陪同人、项目负责人李治友）



油罐区