

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵阳科鸿能源有限公司同城大道加油站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		火工及化工工艺
	李治友	1600000000201087		电气
	何梅	S011053000110193002354		机械/化工
	梁晓容	1700000000301763		安全工程
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工技术
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、梁晓容	2023. 8. 10 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>本建设项目设 SF 双层储油罐 6 个，30m³ 的 SF 0#柴油罐两个，30m³ 的 92#汽油 SF 储罐两个，30m³ 的 95#SF 汽油储罐一个，30m³ 的 M100SF 甲醇燃料储罐一个，加油站油罐储存总容积为 180m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：150m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）对加油站的等级划分，建设项目属于二级加油站。</p> <p>通过对贵阳科鸿能源有限公司同城大道加油站建设项目总体评价：贵阳科鸿能源有限公司同城大道加油站建设项目安全设施按照安全设施设计施工，落实了安全设施设计中的相应的防护设施，同时本加油站平面布置合理，</p>			

	公用辅助设施配置完善，外部安全条件及安全经营条件满足国家现行的法律法规及标准规范的要求，具备安全设施竣工验收的条件，符合安全经营的要求。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油、甲醇

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（左到右边：评价师梁晓容、项目负责人李治友、加油站陪同人）