

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	黔东南州麦德士餐饮有限公司凯里市冷水加油站	项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限	
项目类别	安全评价	报告提交时间	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	彭建	S011053000110191001238	化学工程与工艺
	梁晓容	1700000000301763	机械
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化
	周中福	S011053000110203001676	安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化学工程与工艺
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	彭建、梁晓容	2023.5.20 现场勘查	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)	
安全评价项目简介	<p>项目建设单位: 黔东南州麦德士餐饮有限公司</p> <p>项目名称: 黔东南州麦德士餐饮有限公司凯里市冷水加油站新建项目。</p> <p>项目规模: 二级加油站。</p> <p>项目性质: 新建。</p> <p>项目建设地点: 贵州省黔东南州凯里市银桂大道(凯开二线)北侧。</p> <p>项目占地面积: 5336.38m²。</p> <p>建设单位于2023年3月20日获得黔东南州商务局文件《黔东南州商务局关于对凯里市冷水加油站规划确认的批复》黔东南商复【2023】9号, 同意黔东南州麦德士餐饮有限公司在凯里市银桂大道(凯开二线)北侧新建黔东南州麦德士餐饮有限公司凯里市冷水加油站。</p> <p>同时本项目获得了贵州省企业投资项目备案证明(项目编号:</p>		

	<p>2305-522601-04-05-776572)</p> <p>本项目已获得了建设用地规划许可证（地字第 522601202300013 号）；</p> <p>本项目已获得了土地使用证：黔（2023）凯里市不动产权第 0008504 号。</p> <p>新建项目拟设 SF 双层储油罐 5 个，其中 0#柴油油罐 30m³两个；92#汽油油罐 40m³两个；95#汽油油罐 40m³一个，油罐储存总容积为 180m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：150m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，对加油站的等级划分，建设项目属于二级加油站。</p> <p>结论：黔东南州麦德士餐饮有限公司凯里市冷水加油站建设项目采用的工艺成熟，技术安全可靠，符合安全经营的要求；项目选址和总体布局能符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求。</p> <p>评价结论：黔东南州麦德士餐饮有限公司凯里市冷水加油站新建项目安全条件符合国家相关法律、法规、标准及规范的要求。。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>主要经营的危险化学品为：汽油、柴油</p>

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

