安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="3">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">安顺市西秀区胜祥杨武加油站·安全现状评价报告</td><td>项目规模</td><td></td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="2"></td><td>合同期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2"></td><td>报告提交时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>评价师姓名</td><td colspan="2">证书编号</td><td colspan="2">专业</td></tr>
<tr><td>李治友</td><td colspan="2">1600000000201087</td><td colspan="2">火工及化工工艺</td></tr>
<tr><td>梁晓容</td><td colspan="2">1700000000301763</td><td colspan="2">机械</td></tr>
<tr><td>谭龙梅</td><td colspan="2">S01103200011020200096 6</td><td colspan="2">化学</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>周永全</td><td colspan="2">S01105300011019200304 4</td><td colspan="2">化工工艺</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>杨胜云</td><td colspan="2">1600000000301400</td><td colspan="2">电气自动化</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>罗蔚</td><td colspan="2">S01104400011019100101 6</td><td colspan="2">火工及化工工艺</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="4">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td>谭龙梅、李治友</td><td colspan="4">2023.3.2</td></tr>
<tr><td>现场勘验照片</td><td colspan="4">附后</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="5">安顺市西秀区胜祥杨武加油站成立于2007年04月29日，注册地位于贵州省安顺市西秀区杨武乡水塘组岔路口，法定代表人为李俊梅。主要经营危险化学品有汽油、柴油。
该加油站于2021年12月13日取得了危险化学品经营许可证，证书编号：黔安应危化经字[2021]000070（有效期限：2020年6月9日-2023年6月8日）。加油站于2021年12月13日取得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第AS00001号（有效期限：2021</td></tr>
</table>

	年 11 月 30 日-2026 年 12 月 1 日到期）。 加油站配置员工 7 人，主要负责人 1 人，安全管理人员 2 人，加油员工 4 人。 本加油站设 1 台双枪汽油加油机，2 台单枪柴油加油机，加油机均是自吸泵式加油机，设双层埋地卧式储油罐 2 个，车用柴油油罐 40m^3 一个，92#汽油油罐 25m^3 一个，总容积为 65m^3，柴油折半计算后加油站总容积为：45m^3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，加油站属于三级加油站。加油站配置液位仪，双层罐渗漏检测仪、柴油发电机，静电接地报警仪，人体静电释放仪，视频监控系统。
评价项目其他信息	 评价人员现场调查照（从左至右：谭龙梅、李治友、加油站站长）