安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司安普高速公路沙子坝服务区加油二站·安全现状评价报告	项目规模	
业务范围		合同期限	
项目类别		报告提交时间	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	谭龙梅	S01103200011020200096 6	化学
	何梅	S01105300011019300235 4	电气工程及其自动化
	周中福	S01105300011020300167 6	安全工程
李治友	1600000000201087	火工及化工工艺	
报告审核人	周永全	S01105300011019200304 4	化工工艺
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化
技术负责人	罗蔚	S01104400011019100101 6	火工及化工工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	谭龙梅、李治友	2024. 3. 25	
	现场勘验照片	附后	
安全评价项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司安普高速公路沙子坝服务区加油二站位于安顺市西秀区跳灯场沙子坝，主要从事车用汽油、柴油的储存经营。</p> <p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司安普高速公路沙子坝服务区加油二站成立于2013年2月4日，经安顺市市场监督管理局行政审批注册成立，并于2022年9月26日更换了营业执照，法定代表人：张吉锐。</p>		

	<p>该加油站于 2022 年 10 月 26 日更换了危险化学品经营许可证（黔安应危化经字【2022】000048 号，有效期限：2021 年 06 月 07 日-2024 年 06 月 06 日）；于 2022 年 10 月 31 日更换了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 5203013113 号（于 2026 年 11 月 25 日到期）。</p> <p>该加油站现配置有工作人员 4 人。主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，员工 2 人。</p> <p>该加油站设 SF 双层储油罐 3 个，其中车用柴油油罐 40m³ 一个，92#汽油油罐 40m³ 一个，95#汽油油罐 40m³ 一个，加油站油罐储存总容积为 120m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：100m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于二级加油站。</p> <p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司安普高速公路沙子坝服务区加油二站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐渗漏检测仪、双层管渗漏检测仪等。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<div data-bbox="491 1061 1461 1621" data-label="Image"> </div> <p>评价师现场照片（左到右：项目负责人谭龙梅、加油站站长、评价师李治友）</p>