

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司 贵州安顺城区石油分公司鸿运加油站项目·安全现状评价报告		项目规模	
业务范围		合同期限		
项目类别		报告提交时间		
安全评价项目 组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	谭龙梅	
	梁晓容	1700000000301763	梁晓容	
	何 梅	S011053000110193002354	何 梅	
	周中福	S011053000110203001676	周中福	
	覃 丹	S011044000110192002696	覃 丹	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化学工程	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	自动化	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺	
安全评价项目 现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、覃丹	2023.9.24		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司鸿运加油站位于贵州省安顺市西秀区东关，企业法定代表人：张吉锐，本加油站主要经营车用柴油、车用汽油及 M100 甲醇（市场原因，目前没有经营甲醇）。本站配置职工作人员 4 人。			

	本站设防渗罐池，埋地储油罐 4 个，其中车用柴油油罐 30m³ 一个，92#汽油油罐 30m³ 一个，95#汽油油罐 30m³ 一个，M100 甲醇储罐一个；加油站油罐储存总容积 120m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：105m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，本加油站属于二级加油站。 本加油站已获得安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证：黔安应危化经字[2022]000057（于 2023 年 12 月 01 日到期）；已获得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 52030067 号（于 2026 年 11 月 25 日到期）。 中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司鸿运加油站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐渗漏报警仪等。
评价项目其他信息	 评价人员现场调查照（从左至右：谭龙梅、加油站人员、覃丹）