

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司 贵州安顺石油分公司北航路 加油站项目新增充电桩·安全 现状评价报告	项目规模	
业务范围		合同期限	
项目类别		报告提交时间	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	谭龙梅	S01103200011020200096 6	化学
	覃丹	S01104400011019200269 6	冶金工程
	梁晓容	1700000000301763	机械
	何梅	S01105300011019300235 4	电气工程及其自动化
报告审核人	周永全	S01105300011019200304 4	化工技术
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	自动化
技术负责人	罗蔚	S01104400011019100101 6	火工及化工工艺
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	谭龙梅、覃丹	2023.5.9	
	现场勘验照片	附后	
安全评价项目简介	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司北航路加油站位于安顺市华西办事处黑石头村北航路延伸段北侧。该加油站成立于2022年01月14日，法定代表人：张吉锐。本站现配置职工作人员6人。现有SF双层储油罐4个；其中0#柴油储罐40m <sup>3</sup> 一个，92#汽油储罐40m <sup>3</sup> 两		

个，95#汽油储罐 40m<sup>3</sup>一个，98#汽油储罐 40m<sup>3</sup>一个，加油站油罐储存总容积为 160m<sup>3</sup>，柴油折半计算后为加油站总容积为：140m<sup>3</sup>。属于二级加油站。

该加油站于 2022 年 10 月 26 日取得了安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（黔安应危化经字[2022]000050）（有效期为 2022 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日）；于 2022 年 11 月 2 日由安顺市商务局颁发了《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 5204021042 号（有效期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 02 月 12 日）。

为适应市场发展，于 2023 年 2 月在加油站西北面增加了一套充电装置，共设 1 个 800kVA 变压器，2 个功率柜，10 个充电终端及停车位，该套装置由成都特来电新能源有限公司负责安装，由中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司北航路加油站进行统一管理。

中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司北航路加油站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐双层管测漏报警控制系统。

评价项目其他信息



评价人员现场调查照（从左至右：覃丹、加油站站长、谭龙梅）