

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	瓮安县珠藏供销社加油站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限		2023. 8. 15-2023. 11. 15
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	吴仲举	CAWS530000230201035		制药工程
	梁晓容	CAWS530000230201065		机械
	杨胜云	CAWS530000230200955		电气
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	吴仲举、梁晓容	2024. 1. 25 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	瓮安县珠藏供销社加油站位于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县珠藏长征路，法定代表人：刘松。加油站成立于1997年11月29日，由瓮安县市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：915227257309474900） 瓮安县珠藏供销社加油站的危险化学品经营许可证于2024年4月6日到期（黔南WH经许证字〔2021〕0042号）。加油站于2021年6月4日获得黔南布依族苗族自治州商务局换发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第52040094号）。			

	加油站设有卸油油气回收系统及加油油气回收系统。加油站现有潜油泵双枪加油机 6 台，卧式 SF 双层埋地油罐 5 个，其中：2 个 40m³ 的 0#柴油罐，2 个 40m³ 的 92#汽油罐，1 个 30m³ 的 95#汽油罐，加油站储油罐总容积 190m³，柴油折半计总容积为 150m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，瓮安县珠藏供销社加油站属于二级加油站。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场照片（进口方向）



现场照片（配发电室）



现场照片（评价人员现场照片）

