

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	安顺市安紫匝道口二号加油站有限公司安全现状评价报告		项目规模	
业务范围		合同期限		
项目类别	现状评价		报告提交时间	2023 年 10 月 31 日
安全评价	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
项目组及 报告编写 成员	秦南芳	S011053000110192002964		二级
	杨创	1100000000302746		三级
	李根	S011053000110193002389		三级
报告审核人	秦南芳	S011053000110192002964		二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966		二级
安全评价	现场勘验人员	勘验时间及任务		
项目现场	秦南芳、李根	2023 年 9 月 12 日，加油站现状检查。		
开展工作 情况	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价 项目简介	安顺市安紫匝道口二号加油站有限公司成立于 2019 年 12 月，位于贵州省安顺市西秀区新安街道西秀产业园区二环路东段（颀郡房开旁），主要从事汽油和柴油的零售业务，站内现有员工 8 人，站长（洪虹）为主要负责人，配置安全管理人员（李远松）1 人，负责公司日常安全管理工作。该站于 2020 年 11 月 16 日取得由安顺市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》黔安应危化经字〔2020〕000054，许可范围为汽油 120 m³ 和柴油 60 m³，有效期至 2023 年 11 月 15 日。现加油站内采用承重罐池，内设有单罐容积为 30m³ 的双层卧式埋地 92#汽油储罐 2 个、单罐容积为 30m³ 的双层卧式埋地 95#汽油储罐 1 个、单罐容积为 30m³ 的双层卧式埋地 98#汽油储罐 1 个、单罐容积为 30m³ 的双层卧式埋地柴油储罐 2 个。加油站内共配置 6 台潜油泵型加油机，包括 2 台四枪三油品汽油加油机（92#、95#、98#）、2 台四枪双油品汽油加油机（92#、95#）、2 台双枪单油品柴油加油机。加油站油罐设置有带高液位报警功能的液位监测系统及防溢阀，设置有双层罐和双层管道防渗漏在线监测系统。出油管线为双层复合管线，其余管线均采用无缝钢管。采用密闭式卸油方式卸油，采用卸油油气回收及加油油气回收工艺（分			

	散式)。站内建构筑物按照规范设置了防雷设施，并配置了相关消防器材和视频监控系统。
评价项目 其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

