

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路界石停车区（西侧）加油站安全现状评价		项目规模	汽油 100m³；柴油 100m³
业务范围	安全评价	合同期限		2022 年 12 月到 2024 年 12 月
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2024 年 1 月
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	王 林	18000000000201352		二级
	杨 霞	17000000000301706		三级
	周中福	S011053000110203001676		三级
	杨胜云	16000000000301400		三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		二级
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354		三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	王林、杨霞	2024 年 10 月 31 日		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路界石停车区（西侧）加油站点位于重庆市巴南区界石镇武新村李家湾社。界石停车区（西侧）加油站设有 4 个 50m³ 地埋储油罐，其中 50m³ 92#汽油储油罐 1 个、50m³ 汽油隔仓储油罐 1 个（其中 95#汽油隔仓容积 30m³、98#隔仓容积 20m³）、50m³ 0#柴油储油罐 2 个，合计总容积为 150m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站等级划分的规定，界石停车区（西侧）加油站为二级加油站。界石停车区（西侧）加油站北侧是服务区内部通道和服务区匝道；西侧是坡地，有架空电力线穿越；南侧坡地背后有民房；东侧是包茂高速公路。加油站作业区上方无架空电力线和通信线跨越，四周均无甲乙类生产厂房、仓库，无铁路及其他重要公共建筑物。			

评价项目	主要经营的危险化学品：汽油、柴油
其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

左：王林 右：杨霞

