

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵阳吉润宏能源科技有限公司孟溪路加油站新建项目安全条件评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	16000000000201087		火工及化工工艺
	何 梅	S011053000110193002354		电 气
	梁晓容	17000000000301763		机械/化工
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工技术
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	杨胜云	16000000000301400		自动化控制
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、梁晓容	2023. 3. 29 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	本建设项目拟设 SF 双层储油罐 6 个，30m3 的 0#柴油 SF 储罐两个，30m3 的 92#汽油 SF 储罐两个，30m3 的 95#SF 汽油储罐一个，30m3 的 98#SF 汽油储罐一个，加油站油罐储存总容积为 180m3，柴油折半计算后为加油站总容积为：150m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）对加油站的等级划分，建设项目属于二级加油站。			

评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油 评价结论： 贵阳吉润宏能源科技有限公司孟溪路加油站建设项目安全条件满足现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求。
----------	--

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（右到左，项目负责人李治友、评价师梁晓容）