

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	清镇华润燃气有限公司莲花山气站重大危险源专项安全评估报告		项目规模	
业务范围		合同期限		
项目类别		报告提交时间	2024年11月15日	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	周永全	S011053000110202001790		二级
	谭世春	1600000000301527		三级
	何 梅	S011053000110193002354		三级
	赵 敏	CAWS530000230300747		三级
	梁晓容	CAWS530000230200955		二级
报告审核人	徐丽丹	S011053000110202001790		二级
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	周永全、谭世春	2024 年 11 月 02 日		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	清镇华润燃气有限公司莲花山气站位于清镇市站街镇莲花村，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对清镇华润燃气有限公司莲花山气站进行重大危险源辨识，辨识出清镇华润燃气有限公司莲花山气站LNG储罐区已构成三级重大危险源。			
评价项目其他信息	气站内设有6台150m³ 的LNG立式储罐。			

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

