

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司迎宾大道山岚加油站报告		项目规模	二级加油站
业务范围		合同期限		2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日
项目类别		报告提交时间		2024. 10. 5
安全评价项目组 及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术/注安师
	覃丹	S011044000110192002696		冶金工程/注安师
	赵彪	17000000000301705		过程装备与控制工程
	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
报告审核人	李治友	16000000000201087		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	16000000000301527		化学工程与工艺
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺/注安师
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2024. 7. 25		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	项目建设单位：中国石油天然气股份有限公司 项目名称：中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司迎宾大道山岚加油站。 项目规模：二级加油站。 项目性质：新建。（加油站原名：成美加油站，属于异地还建） 项目建设地点：西秀区七眼桥镇山岚村。 项目占地面积：6534.64m²。 中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司迎宾大道山岚加油站主要从事车用的汽油、柴油车用燃料的储存与经营以及洗车、充电服务。 本加油站于 2022 年 6 月 6 日取得了安顺市商务局颁发的《安顺市商务局关于中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司成美加油站异地还建的批复》，安市商发(2022)6 号。 本加油站于2023年7月4日取得了安顺市西秀区自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》地字第 520400202300056号。（零售商业用地） 本加油站于 2023 年 11 月 9 日取得了安顺市西秀区自然资源局颁发的《建			

	设工程规划许可证》建字第 520400202300079 号。（总建筑面积、罩棚、站房、充电车棚、停车位） 本加油站于 2024 年 9 月 12 日取得安顺市西秀区自然资源局颁发的不动产权证书，黔（2024）安顺市不动产权证书第 0008750 号。 本项目建筑面积为 394.4m²（2 层），罩棚投影面积 532m²；加油站设 2 台四枪三油品潜油泵汽油加油机、1 台六枪三油品潜油泵汽油加油机。加油站设一座承重罐池，内设 SF 双层埋地卧式储油罐 4 个，其中 30m³95#汽油储罐 1 个、30m³92#汽油储罐 1 个、30m³98#汽油储罐 1 个、30m³ 柴油储罐 1 个；总容积为 120m³，柴油折算后容积为 105m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，建设项目属于二级加油站。加油站采用油罐车运输油品方式获得油源。 除汽车加注燃油业务外，还设有洗车设施和充电桩，为加油及路过的车辆提供洗车和充电服务。加油站设置一套充电装置，包含 1 个 800KVA 变压器，5 个充电终端及 10 个停车位。加油站站房顶上安装了光伏组件 530WP*28 块，设置 1 台组串式并网逆变器，并配套光伏支架；设并网计量箱 1 套。
评价项目其他信息	评价师照片（从左至右：项目负责人谭龙梅、评价师李治友）