

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司城南加油站·安全现状评价报告		项目规模	三级加油站
业务范围		合同期限	2023年11月6日至2025年11月5日	
项目类别		报告提交时间	2025年3月20日	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术	
	梁晓容	1700000000301763	机械	
	何 梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
	周中福	S011053000110203001676	安全工程	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化学工程	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	自动化	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2025. 2. 20		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司城南加油站位于紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道，法定代表人为李靖。主要从事车用柴油及汽油的储存与经营。 该加油站成立于2012年1月6日，于2025年11月20日更新了营业执照，本站现配置职工作人员9人。本加油站现有SF双层油罐4个，其中车用柴油SF油罐30m³的两个（其中一个未进油处于备用状态）；92#汽油SF油罐30m³一个，95#汽油SF油罐30m³一个；柴油折半计算后加油站总容积为90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于三级加油站。			

该加油站于 2025 年 12 月 20 日更换了安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（黔安应危化经字【2025】000094）（有效期为 2022 年 4 月 4 日至 2025 年 4 月 3 日）；于 2023 年 8 月 31 日在安顺市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 52030114 号（有效期为 2020 年 05 月 11 日至 2025 年 05 月 11 日）。

本加油站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐渗漏检测报警控制系统可燃气体检测报警仪。

评价项目其他信息



评价师现场照片（左到右：项目负责人谭龙梅、加油站站长、评价师李治友）