

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州吴华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-(黔)-011
项目名称	贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站新建项目安全条件评价	项目规模	二级
业务范围	安全评价	合同期限	
项目类别	条件评价	报告提交时间	2024年11月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	秦南芳	S011053000110192002964	二级
	杨创	CAWS530000230201036	二级
	李根	S011053000110193002389	三级
	张婷敏	1600000000201332	二级
报告审核人	彭泊	0800000000101696	一级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966	二级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	秦南芳、李根	2024.5.10	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片,见附页)	
安全评价项目简介	<p>1、建设项目名称: 贵州庄承贸易有限公司赫章古达加油站有限公司新建项目 2、建设单位: 贵州庄承贸易有限公司 3、建设地点: 赫章县古达苗族彝族乡中营村丫口组 4、项目建设性质: 新建 5、建设方案: 该加油站占地面积为 2963.6m², 站内拟新建站房, 站房建筑面积 210.40m²(1层); 加油区拟设置 1 个罩棚, 投影面积均为 378m²; 油罐区设在加油区车行道下方, 采用承重罐池, 其中内设 1 个 40m³ SF 双层卧式埋地柴油储罐、1 个 40m³ SF 双层卧式埋地 92#汽油储罐、1 个 40m³ SF 双层卧式埋地 95#汽油储罐; 设置 2 台潜油泵加油机, 一台为四枪双油品汽油加油机(92#、0#); 一台为四枪双油品汽油加油机(92#、95#)。本站设卸油油气回收系统和加油油气回收(分散式)系统, 预留三次油气回收装置; 配套建设供配电设施、消防设施等公用工程和辅助设施。为二级加油站。</p>		
评价项目其他信息			

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。





