

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州石化华锐能源投资有限公司 毕威高速赫章平山匝道口加油站 新建项目安全设施竣工验收评价		项目规模	二级
业务范围	安全评价	合同期限		2024. 12. 8—2025. 1. 8
项目类别	验收评价	报告提交时间		2024. 12. 16
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	李治友	1600000000201087		二级
	秦南芳	S011053000110192002964		二级
	杨创	CAWS530000230201036		二级
	张婷敏	1600000000201332		二级
报告审核人	彭泊	0800000000101696		一级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	李根	S011053000110193002389		三级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	秦南芳、李治友	2024. 12. 10		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>主体工程：站房建筑面积 171.12m²（1层框架结构）、罩棚投影面积 318.14m²，型钢结构，柱高 6m，檐口 1.2m。采用承重罐池（共设 3 个 SF 双层罐，含 40m³92[#]汽油×1，40m³95[#]汽油×1，40m³柴油×1）。加油机采用四枪双油品汽油潜油泵加油机×1（92[#]、95[#]），四枪双油品汽油和柴油潜油泵加油机×1（92[#]、柴油）。出油管线埋地部分为双层管线，卸油管线及油气回收埋地部分管线用单层复合管线，其余管线均采用 20[#]无缝钢管。公辅工程：给水：接市政给水管网。排水：清污分流，含油污水经隔油池三级隔油后排入市政污水管网。电气：市政 380/220V 电网引入站内配电间，接地采用 TN-S 系统，配设 30kW 柴油发电机。消防：加油区设 4 具 MF/ABC5 灭火器；卸油口配设 2m³消防沙箱；卸油区和加油区各配设 1 台 MFT/ABC35 灭火器；共配设 13 块灭火毯。防雷，静电接地符合要求。卸车位置、加油区、油罐区、卸油区、车行道、进出口均设置摄像头。设有液位监测仪。设有双层储罐和双层管道均设在线监测系统。设有紧急切断按钮，加油机自带急停按钮。为二级站。</p>			

评价项目其
他信息

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

