

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两六路一号加油站新增充电桩·安全现状评价报告		项目规模	三级加油站。
业务范围		合同期限	2023年11月6日至2025年11月5日	
项目类别		报告提交时间	2025年3月31日	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	徐丽丹	S011053000110202001790	材料化学	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
报告审核人	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、徐丽丹	2025.3.2		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两六路一号加油站成立于2012年05月10日，注册地位于贵州省安顺市西秀区两六公路旁，法定代表人为张黎黎，主要从事车用柴油及汽油的储存与经营，同时提供洗车服务。</p> <p>本站现有员工8人。本站设储油罐4个，其中车用柴油油罐30m³两个，92#汽油油罐30m³一个，95#汽油油罐30m³一个，加油站油罐储存总容积120m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：90m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，本加油站属于三级加油站。</p> <p>本加油站已获得安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证：黔安应危化经字[2024]000045号（于2027年2月21日到期）；已获得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第52030126号（于2026年11月25日到期）。</p>			

为适应市场发展，于 2025 年 3 月在加油站北侧新建充电区，设 120KW 双枪充电桩 6 台,360KW 充电主机 2 台,新增 1 台 800KVA 箱式变压器,配套设计充电桩监控和照明、消防设施等。充电桩设单独的紧急切断系统，按照《电动汽车充电站设计标准》（GB/T50966-2024）表 4.1.3 本加油站充电属于四级充电站。

加油站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪系统。

评价项目其他信息



评价师现场照片

（从左到右：项目负责人谭龙梅、加油站人员、评价师徐丽丹）