

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	普定县鸡场坡乡南源加油站(普通合伙)安全现状评价	项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限	2026年3月2日-2026年5月1日
项目类别	安全评价	报告提交时间	2026. 4. 17
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺
	梁晓容	1700000000301763	机械/化工/注册安全工程师
	吴仲举	1600000000301505	工业电气自动化
	覃丹	1500000000300222	冶金工程
	谭龙梅	1700000000301695	应用化工技术/注安师
报告审核人	彭建	1600000000201114	化学工程与工艺
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527	化学工程与工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李治友、覃丹	2026. 3. 27 现场勘查	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)	
安全评价项目简介	<p>现有 SF 双层埋地油罐 3 个, 其中: 柴油油罐 50m<sup>3</sup> 一个; 92# 汽油油罐 50m<sup>3</sup> 一个; 95#汽油油罐 20m<sup>3</sup> 一个, 总容积为 120m<sup>3</sup>, 柴油折半计算后加油站总容积为 95m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 对加油站的等级划分规定, 本加油站</p>		

	属于二级加油站。
安全评价报告结论	根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求,对普定县鸡场坡乡南源加油站(普通合伙)进行了定性、定量评价,评价结论为:普定县鸡场坡乡南源加油站(普通合伙)符合安全经营要求。
评价项目其他信息	



评价师现场照片（左到右，项目负责人李治友、加油站陪同人、评价师覃丹）