

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺普定石油分公司顺风加油站安全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	4. b	合同期限		2026 年 4 月 29 日-2026 年 6 月 28 日
项目类别	安全评价	报告提交时间		2026. 6. 6
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术/注安师
	梁晓容	17000000000301763		机械/化工/注册安全工程师
	吴仲举	16000000000301505		工业电气自动化
	覃 丹	15000000000300222		冶金工程
报告审核人	李治友	16000000000201087		火工及化工工艺
技术负责人	彭 泊	08000000000101696		电气工程及其自动化/注安师
过程控制负责人	谭世春	16000000000315527		029944
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、覃丹	2026. 5. 9 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	加油站现有 SF 双层埋地油罐 2 个，其中：车用柴油储罐 30m3 一个，92#汽油储罐 30m3 一个，柴油折半计总容积为 45m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于三级加油站。			

安全评价报告结论	根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺普定石油分公司顺风加油站进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺普定石油分公司顺风加油站符合安全经营要求。
评价项目其他信息	



评价师现场照片（左到右，评价师覃丹、加油站陪同人、项目负责人谭龙梅）