

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州中能加油站有限公司现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	安全评价	合同期限		
项目类别	安全条件评价	报告提交时间		
安全评价项目 项目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	任欢欢	S011053000110202001940		二级
	吴仲举	16000000000301505		三级
	梁晓容	17000000000301763		三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	谭世春	16000000000301527		三级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	任欢欢、吴仲举	2026 年 4 月 16 日到现场了解项目位置，检查周边防火间距等		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页)		
安全评价项目简介	贵州中能加油站有限公司成立于 2022 年 5 月 27 日，位于贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道高新大道下洞加油站内，原名“龙里县下洞加油站”，统一社会信用代码：91522730MABNTUXWXG，法定代表人：游清兴。 本加油站总定员 26 人，其中加油工 8 人，收银员 4 人，管理人员 5 人，洗车工 9 人。 危险化学品经营许可证于 2026 年 6 月 25 日到期（黔南 WH 经许证字〔2024〕144 号）。 加油站于 2024 年 12 月 26 日获得黔南布依族苗族自治州颁发的成品油零售经营批准证书(油零售证书第 52040182 号) 贵州中能加油站有限公司设有卸油、加油油气回收系统，高液位报警仪、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀。			

	采用潜油泵式加油工艺。设加油机 6 台；加油站现有双层 SF 埋地油罐 5 个，其中：2 个 30m ³ 0#柴油储罐，2 个 30m ³ 92#汽油储罐，1 个 30m ³ 95#汽油储罐，加油站总容积 150m ³ ，柴油折半计算后加油站的容积为 120m ³ 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，贵州中能加油站有限公司属于二级加油站。
安全评价报告结论	根据《中华人民共和国安全生产法》《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规和技术标准，对 贵州中能加油站有限公司进行了定性、定量评价，加油站经营三年内无生产安全事故发生。整体现状评价结论为： 该加油站的安全设施现状符合现行国家标准规范要求，符合安全生产条件，满足安全经营的要求。
评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



罐区



报警系统



监控



加油站加油区



洗车间



评价师照片