

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	梁河县祥海加油站建设项目		项目规模	新建 30m³92#汽油储 罐 2 台，50m³0#柴油 储罐 1 台，总罐容积 110m³，柴油折半后 的容积为 85m³
业务范围	安全评价	合同期限		2024年05月20日至2024 年11月30日
项目类别	安全预评价	报告提交时间		2024 年 7 月
安全评价项 目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	谭龙梅	S01103200011020200 0966		二级
	覃 丹	S01104400011019200 2696		二级
	杨胜云	CAWS53000023020106 5		二级
	梁晓容	CAWS53000023020095 5		二级
	周中福	S01105300011020300 1676		三级
报告审核人	徐丽丹	S01105300011020200 1790		二级
技术负责人	罗 蔚	S01104400011019100 1016		一级
过程控制负	何 梅	S01105300011019300		三级

责人		2354	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	谭龙梅、覃丹	2024 年 6 月 3 日	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)	
安全评价项目简介	新建 30m³92#汽油储罐 2 台, 50m³0#柴油储罐 1 台, 总罐容积 110m³, 柴油折半后的容积为 85m³, 属三级加油站; 加油区设置 2 台潜油泵加油机 (2 台双枪双油品潜油泵加油机); 新建两层站房一栋, 框架结构, 占地面积 83.08m², 建筑面积为 166.16m², 耐火等级为二级; 新建罩棚一座, 有效高度为 7.10m, 水平投影面积 161.5m²(折半计算后建筑面积 80.75m²); 二期预留充电桩 (不在本次评价范围内, 但会有所提及)。 项目位于梁河县小厂乡大邦幸村, 加油站坐西南朝东北, 北面为 Y172 乡道, 公路北侧沿道路一线为人工边坡 (边坡高 1m~10 多 m 左右, 多为土石边坡, 处于稳定状态) 及山林, 公路南侧边缘紧挨着加油站用地界线; 站区西面、东面、南面皆为边坡 (边坡多为 25~35°斜坡坡地, 局部大于 45°, 坡体植物发育, 以灌林为主, 现状下处于稳定状态)。西北面隔着公路有一东西走向的架空通信线 (杆高 6m), 未从站区经过, 未穿越加油区和油罐区。周边无生态保护区、水源保护地和森林保护区, 并远离居民区、商业中心、公园等人口密集区域。		
评价项目其他信息			

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

