

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	普定县中滢加油站新增洗车设施 安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b		合同期限	2026. 6. 17-2026. 8. 16
项目类别	安全评价		报告提交 时间	2026 年 6 月 30 日
安全评价项目组 及报告编写成员	姓 名	专 业	证书类型	证书号码
	范厚航	应用化工 技术/注安 师	二级评价师 证	S011032000110202000966
	梁晓容	机械/化工/ 注册安全工 程师	三级评价师 证	1700000000301763
			注册安全工 程师	03320251052000000221
	吴仲举	工业电气自 动化	三级评价师 证	1600000000301505
	覃 丹	冶金工程	三级评价师 证	1500000000300222
报告审核人	李治友	火工及化工 工艺	二级评价师 证	1600000000201087
技术负责人	彭 泊	电气工程及 其自动化/ 注安师	二级评价师 证	0800000000101696
			高级职称证 书	黔特高 1810983980077
过程控制负责人	谭世春	化学工程与 工艺	三级评价师 证	1600000000315527
安全评价项目现 场开展工作情况	现场勘验人员		勘验时间及任务	
	范厚航、覃丹		2026 年 6 月 18 日	

	现场勘验照片说明：至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页。
安全评价项目简介	该加油站现配置主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油工 3 人。站内设 SF 埋地油罐 3 个，其中：50m3 0#柴油罐一个，50m3 92#汽油罐一个，50m3 95#汽油罐一个；加油站油罐储存总容积为 150m3。柴油容积折半计算后，加油站总容积为 125m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 对加油站的等级划分，该加油站为属于二级加油站
安全评价报告结论	根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对普定县中滢加油站进行了定性、定量评价，评价结论为：普定县中滢加油站符合安全经营要求。
评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（左到右，项目负责人范厚航、加油站陪同人、评价师覃丹）