安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">重庆中油两江发展有限公司悦复加油站安全现状评价报告</td><td>项目规模</td><td>汽油 75m³；
柴油 30m³</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td>安全评价</td><td colspan="2">合同期限</td><td>2023 年 6 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>安全现状评价</td><td colspan="2">报告提交时间</td><td>2023 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>评价师姓名</td><td colspan="2">证书编号</td><td>职业证书等级</td></tr>
<tr><td>王　林</td><td colspan="2">1800000000201352</td><td>二级</td></tr>
<tr><td>杨　霞</td><td colspan="2">1700000000301706</td><td>三级</td></tr>
<tr><td>杨胜云</td><td colspan="2">1600000000301400</td><td>三级</td></tr>
<tr><td>赵　彪</td><td colspan="2">1700000000301705</td><td>三级</td></tr>
<tr><td>周中福</td><td colspan="2">S011053000110203001676</td><td>三级</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>周永全</td><td colspan="2">1600000000301714</td><td>三级</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>何　梅</td><td colspan="2">S011053000110193002354</td><td>三级</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>罗　蔚</td><td colspan="2">201810033520000148</td><td>二级</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="3">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td>王林、杨霞</td><td colspan="3">现场勘察设备设施、周边环境等</td></tr>
<tr><td>现场勘验照片</td><td colspan="3">（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="4">评价项目各种资料齐全；总体布局合理，安全设施齐备、完好；通过现场检查，符合加油站危险化学品储存的规定和相关法律法规及标准的要求。根据企业《危险化学品经营许可证》许可范围：零售汽油、柴油。
评价结论：经过对重庆中油两江发展有限公司悦复加油站安全现状评价资料审查和现场检查，重庆中油两江发展有限公司悦复加油站具备法律法规和《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全经营条件。</td></tr>
<tr><td>评价项目其他信息</td><td colspan="4">2023 年 5 月，3#加油岛立柱上新增紧急切断开关；2023 年 8 月，安装油气回收在线监测装置，于储油罐区预留三次油气回收处新安装三次油气回收设备；2023 年 10 月，加油岛两端 89mm 防撞柱更换为 100mm 防撞柱。</td></tr>
</table>





右：杨霞；左：王林